




DESTINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SECCIÓN DEL CABLE (MM2)	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X16)+T	1X(4X25)+T	1X(4X25)+T	1(3X95/50)+T	1(3X95/50)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T	1X(2X16)+T
TIPO DE CABLE	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B	IRAM 217B
POTENCIA (KW)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
CIRCUITO TIPO	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA DE RESERVA FUTURA	ACOMETIDA DE RESERVA FUTURA	ACOMETIDA EXISTENTE A RENOVAR	ACOMETIDA EXISTENTE A RENOVAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA EXISTENTE A REUBICAR	ACOMETIDA DE RESERVA FUTURA	ACOMETIDA DE RESERVA FUTURA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA	ACOMETIDA DE RESERVA

IRAM 217B: Cables de energía aislados con dieléctrico sólido extruido para tensiones nominales de 1,1 kV. a 33 kV.

REFERENCIAS:

-  BASE PORTAFUSIBLE, PARA FUSIBLE TIPO NH, MARCA SIEMENS, TAMAÑO Y CAPACIDAD INDICADOS EN ESQUEMA UNIFILAR.
-  INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR o TETRAPOLAR, MARCA MERLIN GERIN, MULTI 9, MOD. C60N/C60H o SIMILAR ABB, CAPACIDAD INDICADA EN ESQUEMA UNIFILAR.
-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, UNIPOLAR o TETRAPOLAR, 30 mA, MARCA MERLIN GERIN, MOD. ID o SIMILAR ABB, CAPACIDAD INDICADA EN ESQUEMA UNIFILAR.



REMDELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESQUEMA UNIFILAR DE GABINETE DE MEDIDORES

INTERVINO: Departamento Asuntos Técnicos	Dibujo: Antonio Gil Martinez	Fecha: 15-05-2017	Escala: S/E
---	---------------------------------	----------------------	----------------

LAM. N°
IE-10

\\132.147.160.2\tecnica\depart. asuntos técnicos aeroportuarios\lepe\pliegos\pliego version 6-6-2017\air ie01-12.dwg