



CIRCUITO	REF. EQUIPO	CANT	TABLERO	UBICACIÓN
SECTOR SANITARIOS Y DEPÓSITOS				
C1	Artefacto colgante LED (dejar previsto)	4	TS 1	Circulación central/ Depósito
C2	Artefacto colgante LED (dejar previsto)	8	TS 1	Sanitarios Mujeres
C3	Artefacto colgante LED (dejar previsto)	10	TS 1	Sanitarios Hombres
C4	Tomas	9	TS 1	Sanitarios /Depósito
C5	Ventilador centrífugo trifásico de 0.75 HP a 1450 RPM	1	TS 1	Sanitarios Mujeres
C6	Ventilador centrífugo trifásico de 0.75 HP a 1450 RPM	1	TS 1	Sanitarios Hombres
SECTOR CALABOZOS				
C7	Artefacto colgante LED (dejar previsto)	6	TS 2	Sector calabozos
C8	Tomas	3	TS 2	Sector calabozos
C9	Aire acondicionado 1	1	TS 2	Sector calabozos
C10	Aire acondicionado 2	1	TS 2	Sector visitas
C11	SCTV - C1 - C2 - C3 - C4	4	TS 2	Sector calabozos/visitas/ ext.

- Artefacto pared
- Artefacto estanco con tubos led
- Toma tierra
- Toma y 1 Punto
- Toma y 2 Puntos
- Punto
- TG Tablero General
- TS Tablero Secundario
- Bandeja portacable
- Jabalina de puesta a tierra PAT normalizada sello IRAM

**AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO**
ISLAS MALVINAS

ACONDICIONAMIENTO SANITARIOS Y NUEVOS CALABOZOS PSA

Instalación Eléctrica

INTERVINO:	DIBUJO:	FECHA:	ESCALA:
Area Técnica	Arq. Alina Cuerdo	18/07/19	de dibujo: 1: 1 de ploteo:

LAM. N° 17/20

\\132.147.160.2\tecnica\Dep. de As. Tecnicos Aeronauticos\Obras\Compañía PSA - vestuarios\2019\LICITACION JULIO 2019\PLANOS\VESTUARIOS PSA - 16 agosto 2019.dwg