Provincia de Santa Fe	CIRCULAR	LC-15

Circular N°: 2

Tipo de circular: SIN CONSULTA

Lugar y Fecha: Rosario, 9/8/2019

Expediente Nº: 01806-0002010-2

Organismo Licitante: Aeropuerto Internacional de Rosario

Procedimiento de selección: Licitación Privada 10/2019

OBJETO: "INFRAESTRUCTURA PARA COMPLEJO DE OFICINAS FRENTE A SALA DE MÁQUINAS AIR".

CIRCULAR SIN CONSULTA:

Aclaración N° 3 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

en el Item 3.1 - INSTALCIÓN ELÉCTRICA DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS donde se menciona: *"... distribuir a los puntos de consumo indicados en cada plano compuestos por periscopios con, no menos, de: 4 (cuatro) tomas de energía estabilizada UPS, 2 (dos) bocas de telefonía y 2 (dos) bocas para datos..."*

CORRESPONDE INTERPRETAR:... 4 (cuatro) tomas de energía estabilizada UPS por cada puesto de trabajo equivalentes a 48 tomas en total, 1 (una) boca de telefonía y 1 (una) boca de datos por puesto de trabajo, lo que equivale a 12 (doce) en total de cada una dentro del complejo...

INFORMES:

Organismo: Aeropuerto Internacional de Rosario

Dirección: Av. Newbery s/n

Teléfono: +54 (0341) 4516300 – 4512997 - 4513220

Correo electrónico: info@airosario.com.ar

Aclaración: La presente circular forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones del procedimiento de selección de referencia.