



ACLARACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA

Expediente Nº: 01806-0003725-0

Licitación Pública Nro. 20 /2023

Especificación técnica de los siguientes puntos:

- g 180 Piso de caucho insitu, según especificaciones técnicas
- h 180 Placas de caucho, según especificaciones técnica

Piso de caucho insitu: 180m². Se compone a partir de dos capas de caucho aglomerado; la primera es la base de caucho recuperado y sobre esta se realiza la segunda capa decorativa de 10 mm color. La capa base es la que proporciona la absorción del impacto de caída, el grosor de esta tiene que adaptarse a la altura crítica de caída

Placas de caucho: 180m² Este piso de seguridad, 1MX1MX20MM de espesor se compone de gránulos de caucho SBR (reciclado de neumáticos) de diferentes granulometrías unidos entre sí por uretanos libres de solventes. Sistema de doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la amortiguación, y otra de goma fina, más compactada para proteger el piso de la abrasión y el desgaste.

Medidas correspondientes a cada juego y área de seguridad

- Panel de memoria: Medidas generales: 1.4m x 1.6m x 0.3m. Área de seguridad: 4.4m x 3.1m
- Panel interactivo: Medidas generales: 0.77m x 1.3m x 0.1m Área de seguridad: 4.1m x 3m
- Torre de control: Medidas generales: 5.8m x 3.2m x 3.8m Área de seguridad: 9.5m x 6.5m
- Calesita de rotomoldeo: Medidas generales: 0.75m x 1.3m x 1.3m Área de seguridad: 4.9m
- Túnel de gateo curvo: Medidas generales: 1.2m x 1.3m x 2.3m Área de seguridad: 4.1m x 5.1m



AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO
ISLAS MALVINAS

Santa Fe
Provincia

Imagen aérea con ubicación de la mockup – Los juegos serán ubicados de acuerdo a intervención de las áreas actuales.





AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO
ISLAS MALVINAS

Santa Fe
Provincia

