

Ficha Técnica: Gabinete Mural Cerrado 10 Unidades**Referencia: FT-GABI-10U**

1. Marcas y Modelo

2. Será cerrado con acceso por la parte frontal. Contará con una puerta frontal de vidrio transparente ahumado u otro material semejante y tendrá una cerradura de seguridad para que sólo personal autorizado tenga acceso.

3. En su interior contendrán racks metálicos normalizados de 19" de tipo profesional, estructura principal de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo y profundidad útil de al menos 480 mm.

4. Tendrá una capacidad 10 unidades.

5. En la parte posterior deberá tener al menos 4 orificios para ser amurado en pared y capaces de soportar el peso del mismo y los equipos allí instalados.

6. Deberá contar en los laterales con 2 rieles verticales perforados para sujeción de los equipos y accesorios a montar.

7. Deberá contar con 2 organizador de cable horizontal de 1U.

8. Se deberán proveer todos los elementos para el amurado del Rack como también para la instalación de los equipos dentro del mismo (tornillos, tuercas, tarugos, etc)

9. Deberá contar con un canal de tensión rackeable con llave termomagnética de al menos 5 tomas IRAM

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto aclaración contraria