Santa Fe PROVINCIA | Ministerio de Desarrollo Productivo AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO ISLAS MALVINAS	**SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**LC-01**

Fecha:11/06/2025
Destinatario: MANTENIMIENTO
Expediente Nº:

Solicito la confección de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación/adquisición de: Baterías para UPS

Cantidad	Descripción/Detalle	Utilización Prevista
64	_ Tensión nominal 12 V. _ Capacidad nominal 100 ah,20 ah a 1.75 V por celda a 25°C. _ Corriente máxima de carga recomendada 30ª. _ Voltaje de flote 13.5 V a 13.8 V a 25°C. _ Corriente de corto circuito 4700 A. _ Corriente máxima de descarga 800ª (5 seg). _ Resistencia interna 3,5 megaohms _ 4,5 Megaohms. _Rango de temperatura de funcionamiento -15°C a 50°C (5°F a 122°F). _ Dimensiones (L)310 mm, (W) 170 mm, (H) 214 mm. _ Terminal M8. _Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat). _ Autodescarga inferior al 10% después de 90 días a 25°C. _VRLA (plomo-acido) regulada por válvula, Sellada y sin mantenimiento. _Reemplazo de puentes y terminales en su totalidad.	Para realizar el reemplazo de las ya existentes por haber cumplido su ciclo de vida útil. De ser necesario mas datos realizar visita al AIR:

Atentamente.

Firma y sello
Área Solicitante